



Centralna wentylacyjna VBW-SFS-1 [60]
z nagrzewnicą wodną [15 kW]
lub VS-16-R-H-T 2000m3/h

Zaporośowanie mieszeków	Łości powietrza	wezińkojnego		
L.p.	Nazwa porośeniasta	p. u.	Łości porośeniasta	wezińkojnego
1.	Pom. gosp.	0,30 m ²	Aeracja	2h-1= 65m ³ /h
2.	Pom. gosp.	0,45 m ²	Aeracja	2h-1= 20m ³ /h
3.	Pom. gosp.	0,74 m ²	Aeracja	2h-1= 800m ³ /h
4.	Kuchnia	17,86 m ²	Aeracja	2h-1= 20m ³ /h
5.	Pom. mieszkalny	3,24 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
6.	Pom. mieszkalny	3,24 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
7.	Przedpokój	2,27 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
8.	WC	2,56 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
9.	WC	3,81 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
10.	WC	2,81 m ²	Aeracja	2h-1= 50m ³ /h
11.	Pom. na sprzątki	12,98 m ²	Aeracja	2h-1= 80m ³ /h
12.	Łazienka	27,01 m ²	Aeracja	2h-1= 80m ³ /h

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	PRZEBUDOWA BUDYNKU DSP W CIECHOMINIE INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WENTYLACJA MECHANICZNA
ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO	Ciechomin nr ewid. dz. 1655/1 gm. Aleksandrów

NAZWA PRZELIKU	SKALA:
RZUT PARTERU	1:50
INSTALACJA C.D. WENTYLACJA MECH	
PROJEKTANT:	DATA:

mgr inż. Elżbieta Sowińska
nr. uprawnień projektowych
UAN/IV/8388/194/90

SIERPIEŃ
2009

NR PYS: