



**UWAGI:**

1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody wykonać przewodem YDY3x2,5mm<sup>2</sup>.

Zakład Usług Budowlanych JAKBUD  97-300 Piortków Tryb. ul. Migdałowa 35 tel. (044) 732-60-60 ,0 606 611 126	Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ		Data: 10.2008
	Inwestor:	Urząd Gminy Aleksandrów 39b		Skala 1: 100
	Adres:	Jaksoniek, gm. Aleksandrów nr ewid. dz. 132	Branża	Nr rys. E3
	Rysunek:	Schemat instalacji przepływowych ogrzewaczy wody.	ELEKTR.	
	Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	Nr N.B.IV.7342/49/98	