



⊗ DNP2330

⊗ SLP30

⌒ DROP !V

UWAGI:

1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDY3x1,5mm².
4. W pomieszczeniach z wodą bieżącą (kuchnia, łazienka) zastosować osprzęt hermetyczny.

<p>Zakład Usług Budowlanych JAKBUD</p> <p>97-300 Płotków Tryb. ul. Młgałowa 35 tel. (044) 732-60-60, 0 606 611 126</p>	Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ		Data: 10.2008
	Inwestor:	Urząd Gminy Aleksandrów 39b		Skala: 1:100
	Adres:	Jaksonek, gm. Aleksandrów nr ewid. dz. 132	Branża ELEKTR.	Nr rys. E2
	Rysunek:			
	Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	Nr N.B.IV.7342/49/98	