



UWAGI:

1. Instalację wykonać systemem podtynkowym.
2. Układ zasilania TN-S.
3. Obwody gniazd wykonać przewodem YDY3x2,5mm².
4. W pomieszczeniach z wodą bieżącą (kuchnia, łazienka) zastosować osprzęt hermetyczny.

<div>Zakład Usług Budowlanych JAKBUD</div> <div>97-300 Płotków Tryb. ul. Młgałowa 35 tel. (044) 732-60-60 ,0 606 611 126</div>	Temat:	PROJEKT BUDOWLANY ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ		Data: 10.2008
	Inwestor:	Urząd Gminy Aleksandrów 39b		Skala: 1: 100
	Adres:	Jaksonek, gm. Aleksandrów nr ewid. dz. 132	Branża	Nr rys. E1
	Rysunek:	Schemat instalacji gniazd 230V.	ELEKTR.	
	Projektant:	inż. Jerzy Jakubowski	Nr N.B.IV.7342/49/98	